

2018年6月18日  
新日本電工株式会社

### 当社妙高工場（新潟県妙高市大字田口 272 番地）における希硫酸流出について

本日、当社妙高工場敷地内の化成品製造工程において、配管を経由して希硫酸 38%溶液を送液したところ、そのうち 600L が漏洩し地下浸透した可能性がある旨、判明いたしました。

現在、敷地境界より外部への<sup>しんしゅつ</sup>滲出の有無について当社にて確認中です。また、新潟県上越地域振興局健康福祉環境部にも現地で調査いただいております。

なお、付近の河川には上水道の取水はありません。

現時点で 2メートル強四方かつ 1メートル強の深さの土壌（6 m<sup>3</sup>）を除去し、底部の pH が通常土壌と同じであることを確認しております。よって環境影響はないと推定されます。引き続き環境影響を調査中ですので影響が発現するようであれば都度詳細を掲載いたします。

周辺住民の方々はじめ関係各位にご心配をおかけいたし、深くお詫び申し上げます。

連絡先 新日本電工株式会社 総務部（03-6860-6800）

以 上